



הנחיות התאגיד לצורך הגשת תוכנית פיתוח לחיבורי מים וביוב

יש להגיש בהדפסה צבעונית ובקובצי DWG-I PDF

התכנית צריכה לכלול:

סימון V	בדיקה של מתכנן אינסטלציה כולל סימון V מול כל סעיף
	חיבור מים
	1. חיבור קו מים קיים יש לסמן בצבע כחול בולט ולציין את גובה קרקע ליד החיבור
	2. נישה למערכת מדידה - יש לסמן ברור בצבע כחול כולל מידות תואמות לפרט התאגיד, החיבור צריך להיות בפינה של נישה 25 ס"מ בין זקף הצינור לדופן הנישה
	3. יש לסמן ליד נישה עבור איזה מגרשים / מבנים מיועד המד מים
	4. סימון תואמי קווי מים לפי שימושים מי צריכה, כיבוי אש, ספרינקלרים בתוך המגרש מהגמל עד למבנה. חובה לציין גובה גג כולל גובה אבסולוטי.
	במקרה של בקשה לשינוי חיבור מים
	1. סיבת שינוי החיבור במכתב נלווה
	2. צריך לסמן קו מים מבוטל בצבע שחור כולל כיתוב "לביטול" וסימון X בצבע שחור ולהקיף בענן
	3. חיבור מים חדש יש לסמן בצבע כחול בולט ולכתוב "חיבור חדש מבוקש" כולל קוטר ולהקיף בענן
	4. את מגוף החיבור חדש יש לתכנן במדרכה ולא בכביש או בחניה
	5. יש לסמן מיקום ארון חדש בצבע כחול ולציין מידות בהתאם לפרט התאגיד
	6. יש לסמן ליד נישה עבור איזה מגרשים / מבנים מיועד המד מים
	7. זקף החיבור צריך להיות בפינה של נישה, חובה לשמור על 25 ס"מ בין הזקף לדופן הנישה
	חיבור ביוב
	1. חיבור קו ביוב קיים יש לסמן בצבע חום כהה ובולט כולל נתונים של השוחה עירונית וכולל נתונים של הקו (אורך ושיפוע)
	2. השוחה אחרונה במגרש צריכה להיות צמודה לגבול מגרש כולל נתונים עם כיתוב "שוחת בטון עם בנציק מובנה"
	3. אין לתכנן "מפל" בכניסה לשוחה (מאספת) אחרונה במגרש, ניתן להגדיל שיפועים לפי הנחיות התקנים או לתכנן "מפל" בשוחות קודמות.
	4. חובה לסמן במבנה מפלס קומה תחתונה בנוסף לקומה 0.00 כולל גובה אבסולוטי
	5. סימון קווי ביוב ושוחות בתוך מגרש כולל נתונים
	6. חובה לסמן קווי גובה בכול התכנית הפיתוח
	7. במידה ומתוכנן חיבור ביוב למגרש דרך מפל בקיר יש לסמן: * גבול ביצוע ע"י היזם * סימון ברור לנישה בקיר (כולל פרט של הנישה אם יש) * כיתוב ליד מפל "צינור מפל מסוג פוליתילן וע"פ פרט התאגיד" * לצרף פרט מפל של התאגיד
	במקרה של בקשה לשינוי חיבור ביוב
	1. סיבת שינוי החיבור במכתב נלווה
	2. יש לסמן את קו ביוב המבוטל בצבע שחור כולל כיתוב "לביטול" וסימון X בצבע שחור ולהקיף בענן
	3. חיבור ביוב חדש יש לסמן בצבע אדום בקו עבה בולט ולכתוב "חיבור ביוב חדש מבוקש" כולל קוטר, שיפוע, נתונים של שוחות, קווי גובה פיתוח בכביש,
	4. חובה לצרף חתך ביוב מבוקש כולל סימון תאום תשתיות

בדקתי את החומר המוגש ואני מאשר כי כל הדרישות הנ"ל מוצגות בתכנית הפיתוח המצ"ב

שם המתכנן	מספר רישיון	חתימה
-----------	-------------	-------

