



בדיקת שטח ע"י מתכנן אינסטלציה למתן אישור לטופס 4

יש להגיש את הטופס הנ"ל לאחר שנבדקו כל הסעיפים תקינים וחתומים ע"י מתכנן אינסטלציה

בתאריך	התקיים סיור במגרש	בשכונה	עבור בקשה מס'
הסיור נערך ע"י			
נציג צרכנות מים		ובנוכחות נציג היזם	

בשטח נבדק:

הערות מתכנן	תקין	מים - תיאור הבדיקה	
		מערכות מים בוצעו ע"פ סכמת מים שהוגשה לתאגיד.	סכמת מים
		מאגר וחדר משאבות פעילים, נקי, כולל שילוט נדרש וכולל דלת.	חדר משאבות
		צנרת מים צבועה בכחול למי שתייה ובאדום לכא קיימים חיצים וכיווני זרימה בצנרת	
		קיים מז"ח הפרדה בין צנרת שתייה וכיבוי. מגוף N.C סגור. קיים ניקוז לחדר משאבות.	
		מערכת מדידה דירתי תואמת פרט, קיים אל חוזר בכל זרוע, מרחק בין הזרועות 30 ס"מ מינימום, קיים שילוט שייכות למדים לפי דירות. קיים ניקוז לנישה.	מערכות מדידה
		קיים שסתום אויר בקומה ____	
		מערכת בוצעה ע"פ פרט תקין, קיים שסתום אויר, נקי, צבוע. קיים ניקוז בנישה, קיים שילוט שייכות למד. המערכת צולמה ומצ"ב.	ראשי
		בדקתי שמיקום צנרת מים מגמל ראשי עד למכנה תואם לתוכנית עדות.	קווי מים
הערות מתכנן	תקין	ביוב - תיאור הבדיקה	
		שוחות נקיות, כנצ"ק תקין, זוויות כניסה ויציאה תקינות, קיים סולמות, במכסים קיים כיתוב ביוב	שוחות ביוב
		שוחות ביוב תואמות לתוכנית עדות.	
		שוחה אחרונה במגרש תקינה ולפי דרישות התאגיד.	בדיקת קומת מרתף
		בקומה תחתונה/מרתף אין שימוש בכלים סניטרים. קומת תחתונה/מרתף מחוברת לביוב ע"פ תוכנית, החיבור תקין ואין סכנה להצפה כל שהיא.	

